

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2И, тел.27-37-59, 27-37-50, E-mail mchs@ab.ru
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 9
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Алтайскому краю
658130 г. Алейск, ул. Сердюка, 164**

Предписание № 566\1\ 292

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Комитета по образованию администрации Алейского района Алтайского края**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Алейска и районов по
пожарному надзору Рябцева А.А.

(наименование органа ГПН)

№ 566 от «30» октября 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» главным государственным инспектором по пожарному надзору
Рябцевым А.А. в период с «10» ч. «00» м. «07» ноября 2017 г. по «12» ч. «00» м. «07» ноября 2017
г. с «09» ч. «00» мин. «08» ноября 2017 г. по «12» ч. «00» мин. «08» ноября 2017 г., проведена
проверка по адресу: Алтайский край, г. Алейск, пер. Парковый, 70

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с председателем комитета по образованию Скопичевской Галиной Валентиновной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) с выполнением (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	в инструкциях о мерах пожарной безопасности не указаны лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности	п. 462 ППР в РФ; В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности	24.03.2018 года	
2. ✓	работники не прошли обучение мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ; Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	24.03.2018 года	

3.	отсутствуют таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны	п. 6 ППР в РФ; складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	24.03.2018 года
4.	не проводятся, не реже 1 раза в полугодие, практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п. 12 ППР в РФ На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.	24.03.2018 года
5.	огнетушители своевременно не заменены в связи с истечением срока имеются в недостаточном количестве	п. 70 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	24.03.2018 года
6.	электрическая розетка и распределительная коробка эксплуатируются с повреждениями	п. 42 «б» ППР в РФ Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	24.03.2018 года
7.	в кабинете используется электронагревательный прибор, не имеющий устройств тепловой защиты	п. 42 «г» ППР в РФ Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;	24.03.2018 года
8.	в помещении архива используются светильники без плафонов	п. 42 «в» ППР в РФ обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	24.03.2018 года
9.	в помещении архива эксплуатируется электропроводка без изоляции	п. 42 «а» ППР в РФ Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	24.03.2018 года
10.	дверь эвакуационного выхода не обеспечивает возможность открывания изнутри	п.35 ППР в РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	24.03.2018 года

	без ключа			
11.	на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности	<u>п. 33 ППР в РФ</u> При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	24.03.2018 года	
12.	на объекте отсутствует исполнительная документация о проведении огнезащитной обработки, инструкция огнезащитного состава	<u>п. 21 ППР в РФ</u> Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.	24.03.2018 года	
13.	в здании не оборудован пожарный щит	<u>п. 481 ППР в РФ</u> Здания, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.	24.03.2018 года	
14.	при подходе к огнетушителям имеются препятствия	<u>п. 23 «ж» ППР в РФ</u> запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;	24.03.2018 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
г. Алейска и районов по пожарному
надзору подполковник внутренней
службы

(должность государственного инспектора)

Рябцев А.А.

(фамилия, инициалы)



Предписание для исполнения получил:

Скопичевская Г.В.
(подпись)

**Председатель комитета по
образованию**

(должность)

Скопичевская Г.В.

(фамилия, инициалы)

“ 24 ” ноября 20 17 г.